

Miesiąc
Marzec 2017







Temat
PPOŻ

1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowym zagrożeniem.
2. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja są obowiązani zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarem i ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów pożarowych.
3. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu zapewniający jego ochronę przeciwpożarową obowiązany jest:
 - a) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 - b) wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z wymogami,
 - c) zapewnić konserwację i naprawę sprzętu przeciwpożarowego w celu niezawodnego funkcjonowania,
 - d) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie, terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 - e) przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 - f) ustalić sposób postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,
 - g) zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi a w szczególności z:
 - instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
 - instrukcją technologiczno-ruchową,
 - sposobami alarmowania na wypadek pożaru,
 - rozmieszczeniem i obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru oraz postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych.
4. Każda osoba, pracownik, obowiązany jest zwracać baczną uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, co w szczególności wiąże się z **ZAKAZEM**:
 - a) używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:
 - w strefie zagrożenia wybuchem,
 - w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych,
 - w miejscach występowania innych materiałów palnych określonych przez właściciela lub zarządcę i oznaczonych zgodnie z PN dotyczącą znaków bezpieczeństwa.
 - b) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
 - c) garażowania pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu,
 - d) użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
 - e) przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od:
 - urządzeń i instalacji, których powierzchnie nagrzewają się do 373,13K (100°C),
 - linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających i odgromowych oraz rozdzielnic prądu, przewodów siłowych i gniazd wtykowych o napięciu 400V.
 - f) zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
 - g) uniemożliwianie lub ograniczenie dostępu do:
 - gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 - źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze oraz innych instalacji wpływających na stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu,
 - wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
 - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej.
 - h) Używania podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź zagrożenia pożarem należy powiadomić przełożonych i służby interwencyjne.

Telefon Państwowej Straży Pożarnej 998

Lp.	Pytania	Odpowiedź			Film
		TAK	NIE	N/D	
1.	Czy pracownicy zostali zapoznani z instrukcją IBP obiektu?				
2.	Czy pracownicy znają rozmieszczenie gaśnic na obiekcie i potrafią ich użyć?				
3.	Czy pracownicy znają rodzaje pożarów i sposób ich gaszenia?				
4.	Czy każdy samochód służbowy wyposażony jest w gaśnicę z ważną legalizacją?				


Handwritten signature or mark.

5.	Czy pracownicy znają numery alarmowe?				
6.	Czy pracownicy znają zasady i drogi ewakuacji?				
7.	Czy pracownicy wiedzą gdzie jest punkt zborny obiektu?				
		Sporządził	Zatwierdził	Potwierdzenie zrealizowania Toolboxa – podpis kierownika obiektu	
		<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> ENGIE Services Sp. z o.o. Specjalista ds. BHP  Maciej Przychodzień </p>	<p style="text-align: center;"> ENGIE Services Sp. z o.o.  Bożena Pusk Project Manager </p>		


INSTRUKCJA

GASZENIA POŻARÓW PODRĘCZNYM SPRZĘTEM GAŚNICZYM


TAK



Środek gaśniczy kieruj do źródła ognia zgodnie z kierunkiem wiatru.



Pożar palącej się powierzchni gaś rozpoczynając od brzegu.




Ciała stałe gaś kierując strumień środka gaśniczego na płomień od dołu nie z góry.




Požary substancji kapiących i płynnych gaś strumieniem skierowanym od góry do dołu.



Mając do dyspozycji większą ilość gaśnic uruchom wszystkie w jednym czasie.






Zwróć uwagę na możliwość ponownego rozpalenia się ognia.



Gaśnice po użyciu należy oddać do serwisu.

NIE



GASZENIE URZĄDZEŃ POD NAPIĘCIEM TYLKO DO 1000 V. ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m.

UWAGA!
NIE GASIĆ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
UŻYWAĆ GAŚNIC DO TEGO
PRZEZNACZONYCH



999



998



992

TELEFON RATUNKOWY 112

TELEFONY ALARMOWE

TELEFON ALARMOWY Z TEL.KOM. **112**



STRAŻ POŻARNA

998



POLICJA

997



POGOTOWIE RATUNKOWE

999



STRAŻ MIEJSKA

986

POGOTOWIE



ENERGETYCZNE

991



GAZOWE

992



CIEPŁOWNICZE

993



WODOCIĄGOWE

994

PLK

Lista pracowników, którzy zrealizowali program Toolbox Talks – Luty 2017

L.p.	Nazwisko	Imię	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			